

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04180

## ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСЛИФТ» (АО «МОСЛИФТ»).

Адрес: 125040, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1.

ОГРН: 1147746872701. Телефон +74997552200, факс +74997552200, адрес электронной почты: info@moslift.ru.

№ 0021621

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСЛИФТ» (АО «МОСЛИФТ»).

Адрес: 125040, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1.

ОГРН: 1147746872701. Телефон +74997552200, факс +74997552200.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРИБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов, типов согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017187), выпускаемые по ТУ 28.22.19.160-001-03233456-2018 «ДВЕРИ ШАХТ ЛИФТОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 04-2014 (ОКПД2)  
2822.19.160

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 10, статья 37, п. 2; глава 19, статья 88, п.п. 3, 8, 13; глава 31, статья 140, п. 2. Путем выполнения требований ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости Е 30.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № ОПБ015/06-2018 от 06.06.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРИБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 05032018/2 от 16.03.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.22.19.160-001-03233456-2018 «ДВЕРИ ШАХТ ЛИФТОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.06.2018 по 06.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгатаева

инициал, фамилия

Д.В. Трушкин

инициал, фамилия

