

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ65.В.00430
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652.981
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

факе +7(495)755-22-00(6300), адрес электронной почты info@moslift.ru.

Открытое акционерное общество «Мослифт». Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 125040. ОГРН: 1147746872701. Телефон +7(495)755-22-00,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Мослифт». Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 125040. ОГРН: 1147746872701. Телефон +7(495)755-22-00, факс +7(495)755-22-00(6300).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

8(495)984-6339. ОГРН: 1047796128005. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.1ПБ65 выдан Федеральной службой по аккредитации 13.06.2013г.

ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг". 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д.36, стр. 4. Телефон 8(495)984-6339, факс

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

3227-650.00.00.000, КД 3354-650.00.00.000, КД 2944-650.00.00.000, КД 3227-700.00.00.000, КД 3354-700.00.00.000, КД 2944-700.00.00.000. Серийный выпуск.

Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двусторчатые центрального открывания, с шириной проема в свету от 550 мм до 750 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД

код ОК 005 (ОКП)

48 3680

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

лифтов» (см. Приложение Бланк ТР № 0532058)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ 30247.3-2002

код ЕКПС

«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

"Трансконсалтинг", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.2ПБ78 от 03.07.2013 до 15.05.2016, адрес: 150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, Левцовский сельский округ, в районе д. Левцове. 2. Акт о результатах анализа сос. ния производства № 446 от 04.04.2016 г., ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг", № РОСС RU.0001.1ПБ65 от 13.06.2013 г.

1. Протоколы испытаний № 1668/С-16 от 20.04.2016 г., № 1669/С-16 от 20.04.2016 г., № 1670/С-16 от 20.04.2016 г. ИЛ "ЛСМ-пожсерт" ООО

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3227-650.00.00.000, КД 3354-650.00.00.000, КД 2944-650.00.00.000, КД 3227-700.00.00.000, КД 3354-700.00.00.000, КД 2944-700.00.00.000.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2016 по 20.04.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Кузнецов

Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Кизеев

К.В. Кизеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ65.В.00430

(обязательная сертификация)

ТР **0532058**

(учётный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
48 3680	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двустворчатые центрального открывания, с шириной проема в свету от 550 мм до 750 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3227-650.00.00.000, КД 3227-700.00.00.000	Предел огнестойкости Е30 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».
48 3680	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двустворчатые центрального открывания, с шириной проема в свету от 550 мм до 750 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3354-650.00.00.000, КД 3354-700.00.00.000	Предел огнестойкости Е30 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».
48 3680	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двустворчатые центрального открывания, с шириной проема в свету от 550 мм до 750 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 2944-650.00.00.000, КД 2944-700.00.00.000	Предел огнестойкости Е160 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Кузнецов

Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

К.В. Кизеев